

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa i adres producenta: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Miejsce produkcji: POLMARK Sp. z o. o. Sp.k.
33-150 Wola Rzędzińska 589c

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe ze stykiem ochronnym, z przesłonami styków, pojedyncze, z zaciskami gwintowymi serii ERIS
16A, 250V, IP44, wg załącznika nr 1

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-IEC 60884-1:2024-04

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2025/31/2 z dnia 31.03.2025 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorujące „ZETOM” Katowice,
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 127/2024 z dnia 25.10.2024 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 153/2025/Z

Certyfikat ważny od: 18.11.2025 r.

Certyfikat ważny do: 17.11.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Katowice, 18.11.2025 r.

Typoszereg gniazd wtyczkowych serii ERIS:

KOD HANDLOWY /ODMIANA*	RODZAJ GNIAZDA	TYP	SYMBOL	DANE ZNAMIONOWE / UKŁAD POŁĄCZEŃ
GPH-1KZ.BI/BI	ERIS Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne z uziemieniem IP44	2614	4619	p/t A 2P+ Z 16A/250V~ IP44
GPH-1KZ/M.BI/BI				
GPH-1KZP.BI/BI				
GPH-1KZP/M.BI/BI				
GPH-1KZ...BŁ.BI/BI				
*..BŁ...Brak łapek - opcjonalna wersja gniazd, oparta jest wyłącznie o bezpośrednie mocowanie wkrętami do uchwytów puszek instalacyjnej, z pominięciem systemu docisku łapkowego (pazurków).				
*../M – gniazda sprzedawane w wersji modułowej, bez ramki zewnętrznej (dokupić osobno). Kompatybilne z ramkami wielokrotnymi (od pojedynczej do pięciokrotnej) – w zależności od konfiguracji.				
..P - Odmiany z przesłonami torów prądowych.				
.BI - kolor: biały, CW - czerwony, CZ - czarny mat, KS - kaszmir, ZŁ - złoto, SR - srebro itp..				
..BI/BI - kolor biały/ biały - wieczko w kolorze pokrywy, ..CZ/CZ, KS/KS, ZŁ/ZŁ, SR/SR itp..				


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makieła